



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOSZCZOWIE**


Ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa

Tel: (41) 3942-741

E-mail: sekretariat.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl

srodowisko.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl

NHS.9020.3.6.1.2024



Włoszczowa, dnia 19.01.2024r.

**Wójt Gminy Radków
29 – 135 Radków 99**

**Wójt Gminy Secemin
ul. Struga 2
29 – 145 Secemin**

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) na podstawie sprawozdania z badań wody Nr 11/PBHŚ/N/2024 z dnia 18.01.2024r. w zakresie parametrów zawartych w zał. 2 cz. A oraz stężenia enterokoków i azotanów w wodzie określonych w zał. 2 cz. B pobranej z **wodociągu Radków - Świerków 29-135 Radków**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W badanej próbce wody stężenie azotanów wynosiło 42 mg/l NO₃. Spożywanie wody, w której stężenie azotanów osiąga wartość parametryczną > 40 mg/l NO₃, może stanowić zagrożenie dla zdrowia niemowląt sztucznie karmionych.

Zgodnie z zaleceniami WHO oraz mając na uwadze zdrowie odbiorców wody, szczególnie grupy wyżej wymienionej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zaleca w wodociągu Radków - Świerków utrzymywanie stężenia azotanów w wodzie do spożycia w ilości < 40mg/l NO₃.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
we Włoszczowie

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Agata Szkot

Otrzymują do wiadomości:

1) Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy Radków 99, 29-135 Radków

2. A/a